


DOCUMENTO FORMULARIO II_LICITACION_PLIEGO: CON_MEN/2021/77 -FORM II PLIEGO: Tel...Suministros bombas para adecuación toma del Canal del Zújar en la Etap de la Coronada	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 8HU44-XPOL-VKYEK Página 1 de 14	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- RESPONSABLE TELECONTROL de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 31/03/2021 12:41 2.- RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 05/04/2021 08:16
	ESTADO FIRMADO 05/04/2021 08:16



 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES PROMEDIO Servicio de Administración y Asuntos Generales
--	---

LICITACIÓN ELECTRÓNICA DEL CONTRATO MENOR
FORMULARIO II – PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: Tel...Suministros bombas para adecuación toma del Canal del Zújar en la Etap de la Coronada	
Tipo de Contrato	SUMINISTROS
Centro Gestor:	18 PROMEDIO
Persona responsable del Contrato: RESPONSABLE TELECONTROL_Alfonso Núñez Murillo	

PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO): 7.851,24 €
IMPORTE DEL IVA: 1.648,76 €
PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO): 9.500,00 €

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

En aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la LCSP, la presentación de ofertas **se realizará exclusivamente de forma electrónica**, dentro del plazo habilitado al efecto, y a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de la Diputación, cuyo enlace es el siguiente:


- <http://licitacion.dip-badajoz.es>

Para ello, con carácter previo a la presentación de una oferta, deberán estar dados de **alta en el Portal**. El alta se efectúa igualmente a través de la Plataforma de Licitación. En dicha Plataforma los licitadores disponen de un enlace (Ayuda PLYCA-Empresas) donde disponen de una **extensa información** sobre el funcionamiento de los siguientes servicios:

- Sobres Electrónicos
- Notificaciones Telemáticas

Mientras está abierto el plazo de presentación de ofertas, los licitadores podrán presentar cuantas ofertas estimen oportunas, rectificando la anterior. A efectos de licitación la única oferta que se tendrá en cuenta será la última presentada, de forma que las anteriores se tendrán por no presentadas.

DOCUMENTO FORMULARIO II_LICITACION_PLIEGO: CON_MEN/2021/77 -FORM II PLIEGO: Tel...Suministros bombas para adecuación toma del Canal del Zújar en la Etap de la Coronada	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 8HU44-XPOL-VKYEK Página 2 de 14	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- RESPONSABLE TELECONTROL de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 31/03/2021 12:41 2.- RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 05/04/2021 08:16	ESTADO FIRMADO 05/04/2021 08:16



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 026577 9HU44-XPOL-VKYEK_2F636E9F9B16F704AF5C127E9AE344B2D5A3EA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.esportal/entidades.do?ent_id=9

 PROMEDIO DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES PROMEDIO Servicio de Administración y Asuntos Generales
--	--

El límite en cuanto al tamaño de los archivos a incluir en los Sobres Electrónicos es el siguiente:

- los archivos que se firmen electrónicamente tendrán un límite máximo de 10MB por archivo.
- el límite máximo del TOTAL de los archivos será 140 MB, de forma que el Sobre Electrónico no podrá superar dicho límite.

En el formulario en formato .xlsx, **a la hora de introducir la oferta económica, deberá especificarse el importe sin IVA, señalándose en el campo "Comentarios" el porcentaje de IVA aplicable.** Los licitadores, si lo estiman oportuno, podrán presentar igualmente su oferta en formato PDF, anexándola como otro documento (lógicamente el importe y demás datos deberán ser idénticos en ambos archivos).


En caso de que, por razones técnicas de comunicación no imputables al licitador, no pudiese hacer efectiva la entrega de la proposición mediante el canal electrónico, el software genera un código específico de verificación (**huella electrónica**) que se almacena en un documento junto con el sobre electrónico, antes de realizar el envío. **Para que la oferta sea admitida, este documento, con la Huella Electrónica de la oferta, deberá ser remitido al Servicio de Contratación Centralizada por correo electrónico (contratación@dip-badajoz.es), dentro del plazo de licitación establecido, para con posterioridad y dentro de las 24 horas siguientes, hacer entrega del sobre electrónico generado.**

En la propia Plataforma de Licitación Electrónica se recoge mayor información sobre el proceso de Alta y sobre el proceso de cumplimentación y envío de Sobres Electrónicos. No obstante, si la empresa tuviera cualquier **incidencia de carácter tecnológica** a la hora de tramitar el Alta de la Empresa o de cumplimentar el Sobre Electrónico deberá **reportarse por correo electrónico** a la siguiente dirección:

- soporte.empresas@plyca.es

En cuanto a las **notificaciones y comunicaciones** relativas al presente expediente (subsanción de ofertas, solicitud de aclaraciones, requerimientos de documentación, notificaciones de adjudicación,...) se

DOCUMENTO FORMULARIO II_LICITACION_PLIEGO: CON_MEN/2021/77 -FORM II PLIEGO: Tel...Suministros bombas para adecuación toma del Canal del Zújar en la Etap de la Coronada	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 8HU44-XPOL-VKYEK Página 3 de 14	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- RESPONSABLE TELECONTROL de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 31/03/2021 12:41 2.- RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 05/04/2021 08:16 ESTADO FIRMADO 05/04/2021 08:16



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 026577 9HU44-XPOL-VKYEK_2F633E6E9B16F704AF5C127E9AE344B32D5A3EA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9



CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES **PROMEDIO**

Servicio de Administración y Asuntos Generales

efectuarán igualmente **de forma electrónica**, a través de tres pasos:

- **Puesta a Disposición** del Destinatario (en el correo electrónico indicado por el propio licitador en el momento de efectuar el Alta en el Portal)
- **Aceptación** mediante firma electrónica por el destinatario.
- **Acceso al contenido de la notificación:** una vez aceptadas, se accederá (mediante comparecencia electrónica) al contenido de la misma.

La subscripción al procedimiento de “Notificaciones Electrónicas” se efectúa **automáticamente** al darse de Alta en la Plataforma.

Los plazos empezarán a contar desde el aviso de notificación (si el acto objeto de la notificación se publica el mismo día en el Perfil del Contratante) **o desde la recepción de la notificación** (si el acto no se publica el mismo día en el Perfil del Contratante).

Transcurridos 10 días naturales desde la Puesta a Disposición de la notificación, si el destinatario no la acepta o rechaza, se considerará expirada y se dará por cumplido formalmente el trámite de notificación.

Los certificados de envíos y entrega de notificaciones quedan almacenados en el sistema de forma automática desde el momento de puesta a disposición de las mismas, con plenas garantías jurídicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FORMULARIO II_LICITACION_PLIEGO: CON_MEN/2021/77 -FORM II PLIEGO: Tel...Suministros bombas para adecuación toma del Canal del Zújar en la Etap de la Coronada		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: 8HU44-XPOL-VKYEK Página 4 de 14	El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- RESPONSABLE TELECONTROL de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 31/03/2021 12:41 2.- RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 05/04/2021 08:16	FIRMADO 05/04/2021 08:16




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 026577 9HU44-XPOL-VKYEK_2F633E6E9B16F704AF5C127E9AE344B32D5A3EA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

 PROMEDIO DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES PROMEDIO Servicio de Administración y Asuntos Generales
--	--



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y
ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS
SUMINISTROS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA**

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FORMULARIO II_LICITACION_PLIEGO: CON_MEN/2021/77 -FORM II PLIEGO: Tel...Suministros bombas para adecuación toma del Canal del Zújar en la Etap de la Coronada		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: 8HU44-XPOL-VKYEK Página 5 de 14	El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- RESPONSABLE TELECONTROL de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 31/03/2021 12:41 2.- RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 05/04/2021 08:16	FIRMADO 05/04/2021 08:16



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 428577 9HU44-XPOL-VKYEK_2FF63E6EF9816F704AF5C127E8AE344B32D5A3EA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9




CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS
 MEDIOAMBIENTALES **PROMEDIO**
 Servicio de Administración y Asuntos Generales

PROCEDER A LA

“PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DEL
 CANAL DEL ZUJAR, EN LA ETAP DE LA CORONADA

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES
FORMULARIO II. LICITACION. PLIEGO: CON_MEN/2021/77 -FORM II PLIEGO: Tel...Suministros bombas para adecuación toma del Canal del Zújar en la Etap de la Coronada	
OTROS DATOS	FIRMAS
Código para validación: 8HU44-XPOL-VKYEK Página 6 de 14	El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- RESPONSABLE TELECONTROL de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 31/03/2021 12:41 2.- RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 05/04/2021 08:16
	ESTADO
	FIRMADO 05/04/2021 08:16



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 026577 9HU44-XPOL-VKYEK. 2FF63E6E9B16F704AF5C127EBAE344B22D5A3EA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

 PROMEDIO DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES PROMEDIO Servicio de Administración y Asuntos Generales
--	--

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO

LA CORONADA / MAGACELA Y LA HABA

1. Índice

<u>0.</u>	<u>ÍNDICE</u>
<u>2</u>	
<u>1.</u>	<u>ANTECEDENTES</u>
<u>3</u>	
<u>2.</u>	<u>OBJETO</u>
<u>3</u>	
<u>3.</u>	<u>NORMATIVA APLICABLE</u>
<u>4</u>	
<u>4.</u>	<u>JUSTIFICACIÓN DE TRABAJOS E INSTALACIONES Y SOLUCIÓN PROPUESTA.</u>
<u>5</u>	
<u>5.</u>	<u>LUGAR DE ENTREGA.</u>
<u>5</u>	
<u>6.</u>	<u>DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.</u>
<u>6</u>	
<u>7.</u>	<u>PLAZO DE EJECUCIÓN.</u>
<u>7</u>	
<u>8.</u>	<u>CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.</u>
<u>7</u>	
<u>9.</u>	<u>FORMA DE PAGO.</u>
<u>7</u>	

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES
FORMULARIO II_LICITACION_PLIEGO: CON_MEN/2021/77 -FORM II PLIEGO: Tel...Suministros bombas para adecuación toma del Canal del Zújar en la Etap de la Coronada	
OTROS DATOS	FIRMAS
Código para validación: 8HU44-XPOL-VKYEK Página 7 de 14	El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- RESPONSABLE TELECONTROL de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 31/03/2021 12:41 2.- RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 05/04/2021 08:16
	ESTADO
	FIRMADO 05/04/2021 08:16



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 026577 9HU44-XPOL-VKYEK_2F636E9F8B16F704AF5C127EBAE344B2D5A3EA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

 PROMEDIO DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES PROMEDIO Servicio de Administración y Asuntos Generales
--	--

- | | |
|------------|--|
| <u>10.</u> | <u>INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.</u> |
| <u>8</u> | |
| <u>11.</u> | <u>GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA.</u> |
| <u>8</u> | |
| <u>12.</u> | <u>PRESUPUESTO.</u> |
| <u>8</u> | |
| <u>13.</u> | <u>PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN</u> |
| <u>9</u> | |
| <u>14.</u> | <u>CONDICIONES DE LOS TRABAJOS Y COBERTURA DE RIESGOS.</u> |
| <u>9</u> | |


2. Antecedentes

El abastecimiento de agua potable de los municipios de La Coronada, Magacela y La Haba cuenta con una planta de tratamiento de agua potable compartida con el municipio de La Coronada, en adelante Etap de La Coronada.

La Etap de La Coronada cuenta con varias tomas de captación de agua bruta para su tratamiento y posterior distribución a los depósitos municipales de las tres localidades, anteriormente mencionadas.

Una de las principales tomas de captación es desde la conducción del Consorcio Vegas Altas-La Serena, la cual sufrirá en los próximos meses una remodelación de sus instalaciones

DOCUMENTO FORMULARIO II_LICITACION_PLIEGO: CON_MEN/2021/77 -FORM II PLIEGO: Tel...Suministros bombas para adecuación toma del Canal del Zújar en la Etap de la Coronada	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 8HU44-XPOL-VKYEK Página 8 de 14	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- RESPONSABLE TELECONTROL de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 31/03/2021 12:41 2.- RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 05/04/2021 08:16 ESTADO FIRMADO 05/04/2021 08:16



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 026577 9HU44-XPOL-VKYEK_2F633E6E98B16F704AF5C127EBAE344B32D5A3EA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

	CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES PROMEDIO Servicio de Administración y Asuntos Generales
---	--

y por ende un desabastecimiento a la etapa.

La segunda toma, se trata de una captación de aguas superficiales del canal del Zújar, la que ha fecha del presente se encuentra fuera de uso, por obsolescencia de los equipos.

3. Objeto

En vista que la única captación disponible de la Etap de La Coronada es la del Consorcio Vegas Altas-La Serena y en previsión de su remodelación y que pueda desabastecer a las tres localidades que se abastecen de la propia Etap y que la segunda captación se encuentra fuera de uso, se plantea el siguiente proyecto de adecuación de la segunda captación.

Por tanto, el objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es contratación de los trabajos, servicios y suministros de todos los materiales necesarios para proceder a la “puesta en funcionamiento de la captación de agua bruta desde el canal del Zújar” mediante la instalación de otra nueva de similares características técnicas/hidráulicas que la existente.


4. Normativa aplicable

Para la DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD del fabricante de la bomba objeto de suministro, son de aplicación las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CEE:

- Directiva 93/68/EC. Directiva de marcado CE.
- Directiva 2006/95/CE y 72/23 CEE. Directiva de baja tensión.
- Directiva 89/336/CEE y 2004/108/CE. Directiva de compatibilidad

electromagnética.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES
FORMULARIO II_LICITACION_PLIEGO: CON_MEN/2021/77 -FORM II PLIEGO: Tel...Suministros bombas para adecuación toma del Canal del Zújar en la Etap de la Coronada	
OTROS DATOS	FIRMAS
Código para validación: 8HU44-XPOL-VKYEK Página 9 de 14	El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- RESPONSABLE TELECONTROL de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 31/03/2021 12:41 2.- RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 05/04/2021 08:16
	ESTADO
	FIRMADO 05/04/2021 08:16




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 026577 9HU44-XPOL-VKYEK 2F633E6E9B16F704AF5C127E8AE344B22D5A3EA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

 PROMEDIO DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES PROMEDIO Servicio de Administración y Asuntos Generales
--	--

- Directiva 98/37/CEE y 2006/42/CE. Directiva de máquinas.
Y sus respectivas normas de calidad exigibles.
 - 3.2.- Montaje, pruebas y puesta en servicio y reparación.
 - Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 6910/11/1995.
 - RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE nº 27 de 31/01/2004.
 - RD 486/1997 sobre las normas mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
 - RD 487/1997 sobre manipulación de cargas.
 - RD 842/2002 de 2 de agosto, modificado por el RD 560/2010 de 7 de mayo. Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.
 - RD 1435/1992. Máquinas, componentes de seguridad. Marcado “CE”.
 - RD 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- 5. Justificación de trabajos e instalaciones y solución propuesta.**
- Los trabajos, servicios y suministros de todos los materiales necesarios para proceder a la “pueta en marcha de la captación de agua bruta de la Etap de La Coronada desde el canal del Zújar”, objeto de la presente memoria, serán las siguientes:
- Desmontaje de las bombas actualmente instalada y calderería que quede fuera de uso
 - Instalación de dos bombas nuevas, incluyendo colectores, válvulas de compuerta, válvulas antirretornos, así como tornillería, juntas y otros accesorios o materiales

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES
FORMULARIO II_LICITACION_PLIEGO: CON_MEN/2021/77 -FORM II PLIEGO: Tel...Suministros bombas para adecuación toma del Canal del Zújar en la Etap de la Coronada	
OTROS DATOS	FIRMAS
Código para validación: 8HU44-XPOL-VKYEK Página 10 de 14	El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- RESPONSABLE TELECONTROL de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 31/03/2021 12:41 2.- RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 05/04/2021 08:16
	ESTADO
	FIRMADO 05/04/2021 08:16



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 026577 9HU44-XPOL-VKYEK 2F63E6E9B16704AF5C127EBAE344B2D5A3EA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

 PROMEDIO DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES PROMEDIO Servicio de Administración y Asuntos Generales
--	--

necesarios para su puesta en funcionamiento.

- Modificación del sistema actual de arranque; desinstalar contactores e instalación/suministro y puesta en marcha de un arrancador progresivo
- Mano de obra necesaria para todo el montaje y puesta en funcionamiento.

Se propone, por tanto, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de las bombas de captación de agua bruta desde el canal del Zújar con arranque mediante arrancador progresivo, así como todo el material necesario en lo referido a piezas y accesorios de calderería y válvulas de corte y antirretorno por bomba

6. Lugar de Entrega.

Todos los materiales y trabajos a desarrollar descritos en el presente pliego deben ser entregados y ejecutados en la Etap de La Coronada, término municipal de La Coronada, Badajoz.

7. Descripción de las unidades de trabajo.

Bombas

2 Unidades de bomba horizontal trifásica de 7.5 Kw para un caudal de 65 m³/h, incluyendo cableado hasta el cuadro existente

Cuadro de Control y Mando

Modificación del cuadro eléctrico existente instalando 2 maniobras para motor de 10cv con arranque mediante arrancador progresivo


Aspiración del bombeo

2 Unidades de Instalación de aspiración en PE HD DN 160, incluyendo tuberías, accesorios, válvula de pie DN 150 y montaje

Impulsión del bombeo

1 Unidad de Colector de impulsión en PE DN 200, incluyendo tornillería, juntas y

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES
FORMULARIO II_LICITACION_PLIEGO: CON_MEN/2021/77 -FORM II PLIEGO: Tel...Suministros bombas para adecuación toma del Canal del Zújar en la Etap de la Coronada	
OTROS DATOS	FIRMAS
Código para validación: 8HU44-XPOL-VKYEK Página 11 de 14	El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- RESPONSABLE TELECONTROL de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 31/03/2021 12:41 2.- RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 05/04/2021 08:16
	ESTADO
	FIRMADO 05/04/2021 08:16



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 026577 9HU44-XPOL-VKYEK_2F63E6E9B16F704AF5C127EBAE344B2D5A3EA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

	CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES PROMEDIO Servicio de Administración y Asuntos Generales
---	--

montaje

Válvula Retención Disco partido

2 Unidades de válvula de retención de disco partido, de fundición, montadas
entre bridas, DN 150 PN 16 bar

Válvula de mariposa

2 Unidades de válvula de mariposa montadas entre bridas, DN 150 PN 10-16
bar, cuerpo y lenteja de fundición.

Ventosa trifuncional

Ventosa trifuncional de 2" incluida válvula de corte e instalación

Será objeto del contratista todos los trabajos, servicios, suministro e instalación, así como los
medios personales y materiales necesarios para la puesta en funcionamiento de las bombas de
captación del agua bruta del canal del Zújar en la Etap de La Coronada.


8. Plazo de Ejecución.

Una vez formalizado el contrato, el adjudicatario deberá dejar ejecutados todos sus trabajos
objetos de la presente memoria en un tiempo máximo de 8 semanas, siendo ampliable, por
causas justificadas y validas por Promedio, hasta un tiempo máximo de 16 semanas.

9. Criterios de adjudicación.

El presente pliego tiene como único y exclusivo criterio de adjudicación el menor importe
presentado

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FORMULARIO II_LICITACION_PLIEGO: CON_MEN/2021/77 -FORM II PLIEGO: Tel...Suministros bombas para adecuación toma del Canal del Zújar en la Etap de la Coronada		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: 8HU44-XPOL-VKYEK Página 12 de 14	El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- RESPONSABLE TELECONTROL de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 31/03/2021 12:41 2.- RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 05/04/2021 08:16	FIRMADO 05/04/2021 08:16



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 026577 9HU44-XPOL-VKYEK 2F633E6E9816F704AF5C127E9AE344B2D5A3EA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9



CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES **PROMEDIO**
Servicio de Administración y Asuntos Generales

10. Forma de pago.

La forma de pago del presente pliego será con única y exclusiva factura a la finalización del total de los equipos suministrados y del desarrollo de trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de las bombas de captación de la Etap de La Coronada desde el canal del Zújar.

11. Inspección y control de los trabajos.

La supervisión de los trabajos e instalaciones estará a cargo de los Servicios Técnicos de Promedio y/o del personal técnico del Servicio Provincial de Abastecimiento.


12. Garantía y recepción definitiva.

Durante el plazo de garantía, no siendo inferior a 2 años desde la finalización del contrato, serán de cuenta del contratista adjudicatario los trabajos de conservación y/o reparación de todas y cada una de las partes, elementos y piezas que conforman la reforma en su conjunto, contra cualquier defecto de fabricación, producción, calidad o instalación.

13. Presupuesto.

Según criterio y/o estimación del servicio técnico de Promedio, el coste económico de todos los trabajos, servicios y suministros a realizar para proceder a la “puesta en marcha de las bombas de la captación de agua bruta de la Etap de La Coronada desde el canal del Zújar”,

DOCUMENTO FORMULARIO II_LICITACION_PLIEGO: CON_MEN/2021/77 -FORM II PLIEGO: Tel...Suministros bombas para adecuación toma del Canal del Zújar en la Etap de la Coronada	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 8HU44-XPOL-VKYEK Página 13 de 14	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- RESPONSABLE TELECONTROL de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 31/03/2021 12:41 2.- RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 05/04/2021 08:16 ESTADO FIRMADO 05/04/2021 08:16



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 026577 9HU44-XPOL-VKYEK_2F633E6EF9816F704AF5C127EBAE344B2D5A3EA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.esportal/entidades.do?ent_id=9



CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES **PROMEDIO**

Servicio de Administración y Asuntos Generales

incluyendo todos los trabajos, materiales e instalaciones, incluidos transportes, ascienden a la cantidad de nueve mil quinientos euros (9.500,00 €), incluido el 21 % de I.V.A.

14. Precio máximo de licitación

Se fija conforma al apartado anterior que el precio máximo de licitación es de 9.500,00 € IVA incluido.

15. Condiciones de los trabajos y cobertura de riesgos.

En el presente contrato, se seguirán las normas descritas en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

Será por cuenta del adjudicatario, la documentación y medios de seguridad individuales y colectivos que se desprendan de la aplicación de la Ley.

La empresa se compromete a adoptar las medidas de protección y señalización oportunas durante la realización de los trabajos y a cumplir el plazo de las obras acordado.

Responderá así mismo de los accidentes daños y perjuicios que puedan causar o padecer sus operarios como consecuencia de la realización que exija la ejecución del contrato.


CRITERIOS DE VALORACIÓN (PONDERACIÓN SOBRE 100 PUNTOS):

El presente pliego tiene como único y exclusivo criterio de adjudicación el menor importe presentado

CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA:

No procede

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FORMULARIO II_LICITACION_PLIEGO: CON_MEN/2021/77 -FORM II PLIEGO: Tel...Suministros bombas para adecuación toma del Canal del Zújar en la Etap de la Coronada		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: 8HU44-XPOL-VKYEK Página 14 de 14	El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- RESPONSABLE TELECONTROL de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 31/03/2021 12:41 2.- RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO.Firmado 05/04/2021 08:16	FIRMADO 05/04/2021 08:16



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 428577 9HU44-XPOL-VKYEK. 2FF63E6EF9B16F704AF5C127EBAE344B32D5A3EA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9



CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS
 MEDIOAMBIENTALES **PROMEDIO**
 Servicio de Administración y Asuntos Generales

En Badajoz, a miércoles, 31 de marzo de 2021
Documento firmado electrónicamente por